

Numer R/26/027907


Miejscowość Gdańsk

Data 27-04-2026

WARUNKI PRZEBUDOWY**(USUNIĘCIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku**

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
Nazwa: planowana budowa magazynu
Adres (Nr działki): Bożepole Małe, ul. -
gm. Łęczyce, działka numer 110
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
 - 2.1. Linia [SN] - LK 090291-LK 090292 [090290] -
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
 - 3.1. Urządzenia WN i SN:
Istniejącą linię napowietrzną SN-15kV nr 090290 należy odpowiednio przebudować poprzez skablowanie oraz zabezpieczenie linią kablową typu 3xNA2XS(FL)2Y o przekroju wynikającym z obliczeń (min. 150mm²) na odcinku od istniejącego słupa SN-15kV nr 197 do słupa nr 198.
Na istniejącym słupie SN-15kV nr 197 LN SN-15kV nr 090290 należy wybudować rozłącznik SN-15kV.
 - 3.2. Stacja transformatorowa:
-
 - 3.3. Urządzenia nn:
-
 - 3.4. Demontaże:
Istniejącą linię napowietrzną SN-15kV nr 090290 należy zdemontować na odcinku od istniejącego słupa SN-15kV nr 197 do słupa nr 198.
Materiały z demontażu do ponownego wykorzystania należy określić realizując procedurę ZASADY ZWROTU MATERIAŁÓW Z DEMONTAŻU.
4. Inne ustalenia:
 - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracować projekt linii kablowej SN-15kV (zgodnie z obowiązującymi w Energa-Operator SA standardami technicznymi) i uzgodnić z Energa - Operator SA Oddział w Gdańsku, Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dział Dokumentacji Energetycznej. Szczegółową trasę linii kablowej SN-15kV należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Wejherowie.
 - 4.2. Inne wymagania:
-
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są 2 lata licząc od daty odbioru dokumentu przez Wnioskodawcę.


Gadomski Maciej
OPRACOWAŁKierownik Wydziału
Przyłączeń i Rozwoju
Tomasz Kuczyński

ZATWIERDZIŁ

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
 3. Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemysłowa 18, 84-200 Wejherowo